Gemeinde Cleebronn

öffentlich

Sachbearbeiter: Eugen Raile
Aktenzeichen: 752.13

Datum: 14.04.2025
TOP: 41

Beschlussvorlage Nr. 18/2025

Betreff: BSV 18/2025 - Erneuerung der Friedhofsmauer entlang der Hauptstraße – Abschluss eines Ingenieurvertrags

Produkt: **Betrag:**	**Haushaltsjahr:** 2025	**Mittel vorhanden?** ☐ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag: ☐ überplanmäßig ☐ außerplanmäßig	**Fachbereich:** ☐ Bürgermeister ☒ Hauptamt ☐ Kämmerei	**bisher behandelt:**

Sachverhalt:

Die bestehende Friedhofsmauer entlang der Hauptstraße weißt in zwei Teilabschnitten starke Verformungen auf. Die sichtbaren Verformungen vom südlichen Abschnitt (nördlich vom Zugang) haben eine Länge von ca. 10m. Weiter nördlich haben die sichtbaren Verformungen eine zusammenhängende Länge von ca. 25 m. Ob die angrenzenden Mauerteile von der Ursache der aufgetretenen Verformungen ebenfalls betroffen sind, lässt sich voraussichtlich erst im Rahmen der Bauausführung abschließend klären.

Die Verformungen beeinflussen die Statik, wodurch mit einem Einsturz der Mauer zu rechnen ist. Um einem möglichen Einsturz entgegenzuwirken, benötigen wir ein planendes und die Maßnahme begleitendes Ingenieurbüro. Hierfür haben wir ein Angebot vom Ingenieurbüro i-motion aus Ilsfeld erhalten.

Grundlage des Angebotes ist die Durchführung der Sanierung mittels Einbringen eines verlorenen statisch wirksamen Spundwandverbaus mit vorgesetzter Natursteinmauer.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde beauftragt das Ingenieurbüro i-motion aus Ilsfeld mit der ingenieurtechnischen Planung und Betreuung der genannten Baumaßnahmen zur Sanierung der Fried-

hofsmauer entlang der Hauptstraße. Maßgeblich ist das Honorarangebote vom 31.03.2025.